

EVPU[®]

CERTIFIKÁT č. 00009/101/1/2018

z 29. januára 2018

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: **Oceľovo - plechové rozvodnice M-BOX** **SEZ**

Typ: **XX YY/Z-18**

Model: **XX = MN - nadomietková,**
XX = MP – podomietková,
YY (počet modulov) = 36, 54, 72, 90, 108, 126 a 144,
Z (počet radov) = 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

Technické údaje: **$I_n = 125A$, $U_n = 230/400 V_{ac}$, $U_i = 500 V_{ac}$, IP 30, 50 Hz**

Klient: **SEZ Krompachy a.s.,**
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika

IČO: **36177644**


Výrobca: **SEZ Krompachy a.s.,**
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika

Norma: **STN EN 62208: 2012**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0022/18/C** zo dňa **29.1.2018**.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
je obmedzená na obdobie
od : **29.1.2018**
do : **28.1.2021**



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

052482

Strana 1 / 1 F COCV 7.7.9