

# EVPU®



## CERTIFIKÁT

č. 00037/101/1/2024

z 2. júla 2024

Certifikačný orgán EVPU a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou **SEZ®**

Typ: PFI2...

Odvoденé varianty: Pozri prílohu č.1

Technické údaje:  $U_n = 230 \text{ V}$ , 50 Hz,  $I_n = 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 \text{ A}$ ; Char. B a C,  
 $I_{\Delta n} = 10; 30; 100; 300 \text{ a } 500 \text{ mA}$  (6 až 25A);  
 $I_{\Delta n} = 30; 100; 300 \text{ a } 500 \text{ mA}$  (6 až 40A)  $I_{cn} = 10 \text{ kA}$ ; IP20/IP40; typ A

Klient: SEZ Kropachy a.s.  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

IČO: 36177644


Výrobca: SEZ Kropachy a.s.  
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

Norma: STN EN 61009-1: 2013 + A1: 2015 + A2: 2015 + A11: 2016  
+ A12: 2017 + A13: 2022

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0121/24/C zo dňa 2.7.2024.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z. a 2014/30/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 127/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie  
od : 2.7.2024  
do : 1.7.2027



Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)

Strana 1 / 2 F COCV 7.7.9 Rev.2

056312

Príloha č. 1 k Certifikátu č. 00037/101/1/2024

**Odvodené varianty:**

