


Reg. No. 010/P-012

EVPÚ[®]



CERTIFIKÁT č. 00059/101/1/2023

zo 4. Októbra 2023

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov
s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: Modulárny spínač **SEZ**[®]

Typ: RV 60 10A, RV 60 16A, RV 60 25A, RV 60 32A, RV 60 63A

Odvođené varianty: RV 61, RV 61+N, RV 62, RV 63, RV 63+N, RV 64

Technické údaje: I_{th} = 10; 16; 25; 32; 63A; 230Vac; 400Vac;
U_i = 400V; U_{imp} = 6kV; AC22A/I_e = 10; 16; 25; 32; 63A; IP20

Klient: SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

IČO: 36177644

Výrobca: SEZ Kropachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Kropachy, Slovenská republika

Normy: STN EN 60947-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2017
STN EN 60947-3: 2010 + A1: 2012 + A2: 2017

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0224/23/C
zo dňa 4.10.2023.

Použitie normy sú harmonizované so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU
transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z. a

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie
od : 4.10.2023
do : 3.10.2026




Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

041258

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 F COCV 7.7.9 Rev.1