



Ref. Certif. No.

CZ-1717IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
ProduitCircuit breakers for overcurrent protection for household
and similar installationsName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurSEZ Krompachy a. s.
Hornadská 1, 053 42 Krompachy, SlovakiaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantSEZ Krompachy a. s.
Hornadská 1, 053 42 Krompachy, SlovakiaName and address of the factory
Nome et adresse de l'usineSEZ Krompachy a. s.
Hornadská 1, 053 42 Krompachy, SlovakiaRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUn = AC 230 V/400 V; 400 V; 50 Hz,
In = 40, 50, 63, 80, 100, 125 A; Icn = 10 kA; Ics = 7,5 kA;
char. B, C, DTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Model / Type Ref.
Ref. De type

PR 121, PR 122, PR 123, PR 124

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

PUBLICATION

EDITION


IEC 60898-1

2002+A1:2002+A2:2003

602909-01/01/1+24 of: 08.01.2007

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de CertificationElektrotechnický zkušební ústav
Pod lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja
Czech Republic

Date: 9.1.2007

Signature: 
Pavel Kudrna
Certification and Inspection Manager