



СЕРТИФИКАТ № 00054/101/1/2022
от «20» сентября 2022г.

Орган по сертификации «EVPÚ a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указанных технических стандартах:

Продукт: **Защитный электрический автомат**



Типы: **PR 120**

Производные варианты: **PR 121, PR 121N, PR 122, PR 123, PR 123N, PR 124**

Технические данные: **In = от 40 к 125A; Un = 230Vac; 230/400 Vac и 400Vac; 50Hz;
Icn 10kA; Ics = 7,5kA; характеристика. B, C, D; IP20**

Заявитель: **SEZ Krompachy a.s.**
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

ОКПО: **36177644**


Завод-изготовитель: **SEZ Krompachy a.s.,**
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

Технические стандарты: **STN EN 60898-1: 2004 + A1: 2005 + A11: 2006 + A12: 2009 + A13: 2013**

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке № **0-0305/22/C** от **20.9.2022г.**

Использованные стандарты гармонизированы с директивой Европейского парламента и Совета 2014/35/EU, транспонированной в ПП СР №. 148/2016 Св. Зак

Сертификат действителен
от: **20.9.2022г.**
до: **19.9.2025г.**



Михал Мишиак

Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.

054436

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, www.evpu.sk