



Reg. No. 010/P-012

EVPU[®]



СЕРТИФИКАТ № 00058/101/1/2023 от «02» октября 2023г.

Орган по сертификации «EVPU a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указанных технических стандартах::

Продукт: Модульный переключатель **SEZ[®]**

Типы: RV 120 125A

Производные варианты: : RV 121, RV 121+N, RV 122, RV 123, RV 123+N, RV 124

Технические данные: Ith = 125A, 230Vac, 400Vac, AC 22A/Ie = 100A,
AC23/Ie = 40A, Ui = 690V, Uimp = 6kV, IP20

Заявитель: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

ОКПО: 36177644


Завод-изготовитель: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

Технические стандарты: STN EN 60947-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2017
STN EN 60947-3: 2010 + A1: 2012 + A2: 2017

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке
№ 0-0223/23/C от 2.10.2023г.

Использованные стандарты гармонизированы с директивой Европейского парламента и Совета
2014/35/EU, транспонированной в ПП СР №. 148/2016 Св. Зак

Сертификат действителен
от: 2.10.2023г.
до: 1.10.2026г.



Michal Mišiak

Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.

041252

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, www.evpu.sk