



СЕРТИФИКАТ № 00004/101/1/2023
от «12» января 2023г.

Орган по сертификации «EVPÚ a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указаном техническом стандарте:

Продукт: Дифференциальный выключатель без встроенной защиты от сверхтоков



Типы: PFB2

Производные варианты: Смотри приложение №. 1

Технические данные: $U_n = 230V$; $I_n = 16; 25; 40; 63 A$; $I_{nc} = 10 kA$; $I_{\Delta n} = 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 A$; 50 Hz, IP20 / IP40; тип A

Заявитель: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

ОКПО: 36177644


Завод-изготовитель: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

Технические стандарты: STN EN 61008-1: 2013 + A2: 2015 + A1: 2015 + A11: 2016 + A12: 2017

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке № 0-0004/23/C от 12.1.2023г.

Использованный стандарт гармонизирован с директивой Европейского парламента и Совета 2014/35/EU, транспонированной в ПП СР №. 148/2016 Св. Зак

Сертификат действителен
от: 12.1.2023г.
до: 11.1.2026г.



Михал Мишиак

Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.

054516

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, www.evpu.sk

Производные варианты:

Тип – номинальный (A)	Число полюсов	Номинальное напряжение (V)	Номинальный разностный ток (A)
PFB2 - 16	2	230	0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB2 - 25	2	230	0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB2 - 40	2	230	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB2 - 63	2	230	0,03; 0,1; 0,3; 0,5

