



СЕРТИФИКАТ

№ 00037/101/1/2024

от «2» июля 2024г.

Орган по сертификации «EVPU a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указаном техническом стандарте:

Продукт: Дифференциальный выключатель
со встроенной сверхтоковой защитой



Типы: PFI2...

Производные варианты: Смотри приложение №. 1

Технические данные: $U_n = 230 \text{ V}$, 50 Hz, $I_n = 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 \text{ A}$; Char. B a C,
 $I_{\Delta n} = 10; 30; 100; 300 \text{ a } 500 \text{ mA}$ (От 6 до 25A);
 $I_{\Delta n} = 30; 100; 300 \text{ a } 500 \text{ mA}$ (От 6 до 40A) $I_{cn} = 10 \text{ kA}$; IP20/IP40; тип A

Заявитель: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

ОКПО: 36177644


Завод-изготовитель: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

Технические стандарты: STN EN 61009-1: 2013 + A1: 2015 + A2: 2015 + A11: 2016
+ A12: 2017 + A13: 2022

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке
№ 0-0121/24/C от 2.7.2021г.

Использованный стандарт гармонизирован с директивой Европейского парламента и
Совета 2014/35/EU, транспонированной в ПП СР №. 148/2016 Св.
Зак и 2014/30/EU, транспонированной в ПП СР №. 127/2016 Св. Зак.

Сертификат действителен
от: 2.7.2024г.
до: 1.7.2027г.



Mgr. Michal Mišiak

Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, www.evpu.sk

056311

Страница 1 / 1 F COCV 7.7.9 Rev.2

Производные варианты:

