



СЕРТИФИКАТ № 00057/101/1/2023
от «02» октября 2023г.

Орган по сертификации «EVPU a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указаном техническом стандарте:

Продукт: Дифференциальный выключатель со встроенной защиты от сверхтоков



Типы: Смотри приложение №. 1

Технические данные: $U_n=400V$, $50Гц$, $I_n=6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40A$, хар. В или С,
 $I_{\Delta n} = 0,03; 0,1; 0,3; 0,5A$; $I_{cn}=10kA$; IP20/IP40; тип А

Заявитель: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

ОКПО: 36177644


Завод-изготовитель: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

Технические стандарты: STN EN 61009-1: 2013 + A1: 2015 + A2: 2015 + A11: 2016
+ A12: 2017 + A13: 2022

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке
№ 0-0222/23/С от 2.10.2023г.

Использованный стандарт гармонизирован с директивами Европейского парламента и Совета
2014/35/EU, транспонированной в ПП СР №. 148/2016 Св. Зак
и 2014/30/EU, транспонированной в ПП СР №. 127/2016 Св. Зак.

Сертификат действителен
от: 2.10.2023г.
до: 1.10.2026г.



Michal Mišiak

Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.

041249

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, www.evpu.sk

Приложение № 1. к Сертификату № 00057/101/1/2023

Производные типы:

PF I 4 X Y / Z

Номинальный дифференциальный ток $I_{\Delta n}$: 30, 100, 300
и 500 mA

Номинальное значение расцепителей максимального тока:
 I_n = 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32 и 40 A

Характеристика срабатывания электромагнитного
расцепителя: В или С

четырёхполюсный (3 полюса обеспечены + N полюс)

„I” со встроенной защитой от сверхтоков
(„B” без встроенной защиты от сверхтоков)

Дифференциальный выключатель

