



СЕРТИФИКАТ

№ 00036/101/1/2024

от «1» июля 2024г.

Орган по сертификации «EVPU a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указанном техническом стандарте:

Продукт: Дифференциальный выключатель без
встроенной защиты от сверхтоков



Типы: PFB4

Производные варианты: Смотри приложение №. 1

Технические данные: $U_n = 400V$, $I_n = 16, 25, 40, 63 A$, $I_{nc} = 10 kA$,
 $I_{\Delta n} = 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 A$, 50 Hz, IP20 / IP40

Заявитель: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

ОКПО: 36177644

Завод-изготовитель: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

Технические стандарты: STN EN 61008-1: 2013 + A1: 2015 + A2: 2015 + A11: 2016 + A12: 2017

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке
№ 0-0120/24/C от 1.7.2024г.

Использованный стандарт гармонизирован с директивами Европейского парламента и Совета
2014/35/EU, транспонированной в ПП СР №. 148/2016 Св.
Зак и 2014/30/EU, транспонированной в ПП СР №. 127/2016 Св. Зак.

Сертификат действителен
от: 01.7.2024г.
до: 30.6.2027г.



Mgr. Michal Mišiak

Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, www.evpu.sk

055586

Страница 1 / 1 F COCV 7.7.9 Rev.2

Приложение № 1 к Сертификату № 00036/101/1/2024

Производные варианты:

Тип – номинальный (A)	Число полюсов	Номинальное напряжение (V)	Номинальный разностный ток (A)
PFB4 – 16	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB4 – 25	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB4 – 40	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB4 – 63	4	400	0,03; 0,1; 0,3; 0,5

