



CERTIFIKÁT

č. 00060/101/1/2025

z 29. októbra 2025

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Istič vedenia **SEZ**

Typ: PR 120

Odvodené varianty: PR 121, PR 121N, PR 122, PR 123, PR 123N, PR 124

Technické údaje: In = 40 až 125A;
Un = 230Vac; 230/400Vac a 400Vac; 50Hz;
Icn = 10kA;
Ics = 7,5kA;
char. B, C, D; IP20

Klient: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika

IČO: 36177644

Výrobca: SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika

Norma: STN EN 60898-1: 2020 + A1: 2024 + A11: 2024

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení
č. 0-0241/25/C zo dňa 29.10.2025.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU
transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie
od : 29.10.2025
do : 28.10.2028



Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 F COCV 7.7.9 Rev.2

056456