



CERTIFIKÁT

č. 00012/101/1/2026

z 27. januára 2026

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedenej norme.

Výrobok: Prúdový chránič bez vstavanej nadprúdovej ochrany **SEZ**[®]

Typ: PFB2

Odvođené varianty: Pozri prílohu č.1

Technické údaje: $U_n = 230V$; $I_n = 16; 25; 40; 63 A$; $I_{nc} = 10 kA$;
 $I_{\Delta n} = 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 A$; 50 Hz, IP20 / IP40; typ A

Klient: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika

IČO: 36177644

Výrobca: SEZ Krompachy a.s.,
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika

Normy: STN EN 61008-1: 2013 + A2: 2015 + A1: 2015 + A11: 2016 + A12: 2017

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0020/26/C zo dňa 27.1.2026.

Použitá norma je harmonizovaná so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie
od : 27.1.2026
do : 26.1.2029



Mgr. Michal Mišiak

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk

055741

Odvozené varianty:

Typ – menovitý prúd (A)	Počet pólov	Menovité napätie (V)	Menovitý rozdielový prúd (A)
PFB2 - 16	2	230	0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB2 - 25	2	230	0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB2 - 40	2	230	0,03; 0,1; 0,3; 0,5
PFB2 - 63	2	230	0,03; 0,1; 0,3; 0,5

