



# СЕРТИФИКАТ

№ 00036/101/1/2026

от «1» июля 2026г.

Орган по сертификации «EVPU a.s.» подтверждает соответствие свойств указанных продуктов требованиям в ниже указанных технических стандартах:

Продукт: Выключатели автоматические для переменного тока для двигателей и постоянного тока для двигателей и токопровод



Типы: PR 60 M, PR 60 J

Производные варианты: Смотри приложение №. 1

Технические данные: Выключатели автоматические PR 60 M:

$U_e=230/400V_{ac}$  (PR 61M, PR 61+NM);  
400Vac (PR 62M, PR 63M, PR 64M a PR 63 + NM);  
 $I_n=0,2$  až 63 A; характеристика M;  $I_{cu} = 10\ 000A$ ;  
 $I_{cs} = 75\% I_{cu}$ ; Класс селективности 3; IP 20

Выключатели автоматические PR 60J:

$U_e=220V_{dc}$  (PR 61J); 440Vdc (PR 62J);  
 $I_n = 0,5$  až 63 A характеристика C по STN EN 60898-1 a 2);  
 $I_n=0,2$  až 63 A характеристика M по STN EN 60947-2);  
 $I_{cn} = 10\ 000A$ ; IP 20

Заявитель: SEZ - HOLDING s.r.o.,  
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

ОКПО: 44 519 044

Завод-изготовитель: SEZ - HOLDING s.r.o.,  
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, Словакия

Технические стандарты: STN EN IEC 60947-1: 2021,  
STN EN IEC 60947-2: 2025,  
STN EN 60898-1: 2020 + A1: 2024 + A11: 2024,  
STN EN 60898-2: 2022

Результаты испытаний указанных продуктов указаны в Заключительном протоколе по оценке № 0-0139/26/C от 1.7.2026г.

Использованные стандарты (STN EN 60898-1, STN EN 60898-2) гармонизированы с директивой Европейского парламента и Совета 2014/35/EU, транспонированной в ПП СР №. 148/2016 Св. Зак.

Сертификат действителен  
от: 1.7.2026г.  
до: 30.6.2029г.



Mgr. Michal Mišiak

Каждое существенное изменение исполнения или конструкции продукта, или дополнения в/у технических норм могут прекратить действие настоящего Сертификата. Ответственность за ущерб причиненный неисправными продуктами несет завод-изготовитель или его представитель.

EVPU a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Словакия, [www.evpu.sk](http://www.evpu.sk)

055932


Страница 1 / 1 F COCV 7.7.9 Rev.2

Приложение № 1 к сертификату № 00036/101/1/2026


Производные варианты:

Выключатели автоматические для переменного тока для двигателей

PR6 x y zz




PR6 x + N y zz



Выключатели автоматические для постоянного тока для двигателей:

PR6 x a y zz



Выключатели автоматические для постоянного тока для токопровод:

PR6 x a y zz

